



Legenda

1. Tepelné čerpadlo vonk. jednotka TERRA AL 24 TWIN, 23,68 kW, 2/35°C, 5,85kW, 1 ks
2. Akumulačný zásobník Hygienik, 500 l so systémom ohrevu teplej vody 35 l/min. 1 ks
3. Elektronická regulácia Navigator dodávka TČ 1 ks
4. Rychlomont. čerpadlova skupina HSME 25 E plus 2 ks
5. Set nabitjacieho čerpadla, tr. A 230V/50Hz, 5-45W 1 ks
6. Trojcestný prepínací ventil G 2" 1 ks
7. Tlaková expanzná nádobá Flexcon C 50/3 bar 1 ks
8. Kotel plynový závesný jstvivujúci 24 kW 1 ks

- Potrubie UK prírodné Cu i - Tubolit hr. 20mm, iK - izolácia Armaflex
- Potrubie UK spätočné Cu i - - Tubolit hr. 20mm
- Potrubie studenej vody PE-Xa + Tubolit hr. 20mm
- Potrubie teplej vody PE-Xa + Tubolit hr. 20mm
- Funkčná závislosť, ovládanie

Ústredné kúrenie

Zodp. projektant	Projektant	Kreslil	Ing. Marián Guľik autorizovaný stav. inžinier Zapísanie 509 /16 9562943@vkg.sk Reg. č. 1726-A*5-1,2,4,5 e-mail:
Ing. Guľik Marián	Ing. Guľik Marián	Ing. Guľik Marián	
Investor: Obec Borčany			
Miesto stavby: Borčany, okr. Bánovce nad Bebravou			
Názov akcie:			
Rekonštrukcia kultúrneho domu v Borčanoch			
Druh výkresu:		Funkčná schéma	
		Číslo výkr.: UK 3	
Služba:		DSK	
Dátum:		12/2015	
Mierka:		1:50	
Formát:		2 A4	